

PRODUCT-DETAILS

# 1510 UC-84-101

## 1510 UC-84-101 Ruf-Set für Behinderten-WC Nach DIN VDE 0834



### Allgemeine Informationen

Typ	1510 UC-84-101
Bestellnummer	2CKA001582A0424
EAN	4011395254790
Beschreibung	1510 UC-84-101 Ruf-Set für Behinderten-WC Nach DIN VDE 0834
Langbeschreibung	Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs. Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz. Rufauslösung über Zugschnurtaster. Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs. Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Abstelltaster zum Aufheben des Notrufs Beschriftungsfeld Taster: 61 x 20 mm. Beschriftungsfeld Netzteil-/Alarmmelde-Einsatz: 61 x 61 mm. Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher. Inkl. Zentralscheibe. Passende Beschriftungssoftware unter <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de">www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de</a> .

### Bestelldaten

EAN	4011395254790
Zolltarifnummer	85312020
Mindestbestellmenge	1 Stück

### Abmessungen

Nettogewicht	0.48 kg
--------------	---------

---

## Verpackungsinformationen

---

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
EAN Verpackungseinheit 1	4011395254790
Länge Verpackungseinheit 1	0.191 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.074 m
Breite Verpackungseinheit 1	0.154 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	480 g
Menge Verpackungseinheit 2	10 Stück
Länge Verpackungseinheit 2	0.39 m
Höhe Verpackungseinheit 2	0.16 m
Breite Verpackungseinheit 2	0.39 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	5.14 kg

---



---

## Technische Daten

---

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 5...40 °C
Schutzart	IP20
Montageart	Unterputzmontage

---



---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Datenblatt, technische Information	2CKA001373B9007
Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E0532
RoHS Information	9AKK104295D8727

---



---

## Umwelt

---

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
-------------	---

---



---

## Klassifizierungen

---

ETIM 7	EC002247 - Behindertenelement für Installationsschalterprogramme
ETIM 8	EC002247 - Behindertenelement für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

---



---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Ruf- und Infosysteme → Ruf- und Infosysteme → Call and Info Systems  
- Flush Mounted → Ruf- und Infosysteme

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-axcent® →  
Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Ruf- und Infosysteme

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Busch-dynasty® →  
Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Ruf- und Infosysteme

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → carat® → Abdeckrahmen  
(teilweise inkl. Einsatz) → Ruf- und Infosysteme

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → future@linear →  
Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Ruf- und Infosysteme

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → pur edelstahl →  
Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Ruf- und Infosysteme

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → solo® → Abdeckrahmen  
(teilweise inkl. Einsatz) → Ruf- und Infosysteme

