PRODUCT-DETAILS

CT-ERE

CT-ERE Zeitrelais, ansprechverzögert 1 WE, 0,3 -30 s, 24 VAC/DC 220-240 VAC

Allgemeine Informationen

Typ	CT-ERE
Bestellnummer	1SVR550107R4100
EAN	4013614346224
Beschreibung	CT-ERE Zeitrelais, ansprechverzögert 1 WE, 0,3-30 s, 24 VAC/DC 220-240 VAC
Langbeschreibung	Das CT-ERE ist ein Single-Funktionales Zeitrelais der CT-E Reihe. Es besitzt die Funktion Einschaltverzögerung, der einstellbare Zeitbereich für die Verzögerung beträgt: 0,3 bis 30s. Die Bemessungssteuerspeisespannung beträgt 24 V AC/DC / 220-240 V AC. Ausgang: 1 Wechsler (250 V / 4A).

Bestelldaten

EAN	4013614346224
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85364900
Nachfolgeprodukt	1SVR508100R0000

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	2CDC111143D0201
Betriebs- und	1SVC550000M9000

Montageanleitung

Abmessungen

Breite des Produkts	22.5 mm
Höhe des Produkts	78 mm
Tiefe des Produkts	78.5 mm
Nettogewicht	0.067 kg

Technische Daten

Zeitrelaistyp	ansprechverzögert
Zeitbereich	0,3 ... 30 s
Bemessungssteuerspeisespannung (U_s)	220 ... 240 V AC 24 V AC/DC
Ausgang	1 Wechsler
Anschlussart	Schraubklemme
Bemessungsbetriebsstrom AC-12 (I_e)	(230 V) 4 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I_e)	(230 V) 3 A
Bemessungsbetriebsstrom DC-12 (I_e)	(24 V) 4 A
Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I_e)	(24 V) 2 A
Einbaulage	beliebig
Montage auf DIN-Schiene	TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715 TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
Normen	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 61812-1 UL 508

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	CB_DK-8575
CCC Zertifikat	CCC_2010010303393101
CQC Zertifikat	CQC2010010303393101
cUL Zertifikat	cUL508_E140448
Datenblatt, technische Information	2CDC111143D0201
Konformitätserklärung - CCC	2020980303000201
Konformitätserklärung - CE	1SVD981002
EAC Zertifikat	EAC_RU_C-DE.ME77.B.02016

Umweltinformationen	1SAA981011-2402
Betriebs- und Montageanleitung	1SVC550000M9000
RMRS Zertifikat	RMRS_1740021250
RoHS Information	1SVD981002
UL Zertifikat	UL508_E140448

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	84.2 mm
Länge Verpackungseinheit 1	24.6 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	83.1 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.078 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4013614346224

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K
ETIM 4	EC001439 - Zeitrelais
ETIM 5	EC001439 - Zeitrelais
ETIM 6	EC001439 - Zeitrelais
ETIM 7	EC001439 - Zeitrelais
eClass	V11.0 : 27371605
UNSPSC	39121519
E-Number (Finland)	2712610
E-Nummer (Schweden)	4033078

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Elektronische Relais → Zeitrelais → CT-E

ABB
CT-ERE
A1
T1
B1
U
R
ABB
CT-ERE
Time
range
s
T
Time
range
min
T
15
18
25