

PRODUCT-DETAILS

CT-ARE

CT-ARE Zeitrelais rückfallverzögert, ohne
Hilfsspannung 1We, 0,3-30s, 24VAC/DC, 220-
240VAC



Allgemeine Informationen

Typ	CT-ARE
Bestellnummer	1SVR550127R4100
EAN	4013614346361
Beschreibung	CT-ARE Zeitrelais rückfallverzögert, ohne Hilfsspannung 1We, 0,3-30s, 24VAC/DC, 220-240VAC
Langbeschreibung	Zeitrelais der Baureihe CT-E bieten als ideale Lösung für den Serieneinsatz ein exzellentes Preisleistungs-Verhältnis. 56 Singlefunktionengeräte mit 5 verschiedenen Zeitbereichen sowie 2 Multifunktionszeitrelais mit 6 Funktionen und 8 Zeitbereichen bieten die größtmögliche Flexibilität für nahezu jede Anwendung. Für hohe Schalthäufigkeiten sind kontaktlose CT-E Zeitrelais mit Halbleiterausgang lieferbar.

Bestelldaten

EAN	4013614346361
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85364900
Nachfolgeprodukt	1SVR508120R0000

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	2CDC111138D0201
------------------------------------	-----------------

Betriebs- und
Montageanleitung

1SVC55000M9000

Abmessungen

Breite des Produkts	22.5 mm
Höhe des Produkts	78 mm
Tiefe des Produkts	78.5 mm
Nettogewicht	0.07 kg

Technische Daten

Zeitrelaistyp	echt rückfallverzögert
Zeitbereich	0,3 ... 30 s
Bemessungssteuerspeise spannung (U_s)	220 ... 240 V AC 24 V AC/DC
Ausgang	1 Wechsler
Anschlussart	Schraubklemme
Bemessungsbetriebsstro m AC-12 (I_e)	(230 V) 4 A
Bemessungsbetriebsstro m AC-15 (I_e)	(230 V) 3 A
Bemessungsbetriebsstro m DC-12 (I_e)	(24 V) 4 A
Bemessungsbetriebsstro m DC-13 (I_e)	(24 V) 2 A
Einbaulage	beliebig
Montage auf DIN-Schiene	TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715 TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
Normen	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 61812-1 UL 508

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
-------------	-------------------------------

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	CB_DK-8575
CCC Zertifikat	CCC_2010010303393101
CQC Zertifikat	CQC2010010303393101
cUL Zertifikat	cUL508_E140448
Datenblatt, technische Information	2CDC111138D0201
Konformitätserklärung - CCC	2020980303000201
Konformitätserklärung - CE	1SVD981002

EAC Zertifikat	EAC_RU_C-DE.ME77.B.02016
Umweltinformationen	1SAA981011-2402
Betriebs- und Montageanleitung	1SVC550000M9000
RMRS Zertifikat	RMRS_1740021250
RoHS Information	1SVD981002
UL Zertifikat	UL508_E140448

Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	84.2 mm
Länge Verpackungseinheit 1	24.6 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	83.1 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.081 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4013614346361

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K
ETIM 4	EC001439 - Zeitrelais
ETIM 5	EC001439 - Zeitrelais
ETIM 6	EC001439 - Zeitrelais
ETIM 7	EC001439 - Zeitrelais
eClass	V11.0 : 27371605
UNSPSC	39121519
E-Number (Finland)	2712624

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Elektronische Relais → Zeitrelais → CT-E

