HELUKABEL®

Werksbescheinigung 2.1 nach EN 10 204

HELUKABEL® GmbH
Dieselstraße 8 - 12
71282 Hemmingen/Stuttgart
Germany
Telefon (0 71 50) 92 09-0
Telefax (0 71 50) 8 17 86
www.helukabel.de

Datum: 04.10.2016
Befristet bis zum: 31.10.2017

N2XH

Wir bestätigen, dass die oben genannten halogenfreien Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G gefertigt und nach DIN VDE 0473/0481 geprüft sind.

- **Temperaturbereich**
  bei Verlegung - 5°C bis + 50°C
  fest verlegt - 30°C bis + 90°C
- zulässige **Betriebstemperatur** am Leiter + 90°C
- **Nennspannung** U_0/U 0,6/1 kV

Prüfungen
- Brandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24, BS 4066 Teil 3, DIN EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24.
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2, DIN EN 60754-2, IEC 60754-2.
- Halogenfreiheit nach DIN VDE 0482-754-1, DIN EN 60754-1, IEC 60754-1.
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482 Teil 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, IEC 61034-1+2, BS 7622 Teil 1+2.

Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.

CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

HELUKABEL® GmbH