



**BUREAU  
VERITAS**

**SIA „Bureau Veritas Latvia”**  
Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005, Latvija

## **EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS SERTIFIKĀTS**

**Nr. 16/080**

*Šis sertifikāts ir attiecināms uz produktu:*

Aizsargcaurules elektroinstalācijai civilo, sabiedrisko un industriālo ēku būvniecībā.  
Gofrētas (lokanās), plastmasas aizsargcaurules elektroinstalācijai no halogēnus nesaturoša plastikāta:

**EVOEL FL-0H – SMART**

**EVOEL FM-0H – SMART**

**EVOEL FMs-0H – SMART**

Gofrētas (lokanās), plastmasas aizsargcaurules pret UV starojumu stabilizētajā apvalkā  
elektroinstalācijai no halogēnus nesaturoša plastikāta:

**EVOEL FMs – UV - 0H - SMART**

**EVOEL FHs – UV - 0H - SMART**

(produktu raksturotāji aprakstīti pielikumā)

ko ražo

**SIA ”EVOPIPES”**

Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002, Latvija

Šis sertifikāts apliecina, ka visi noteikumi attiecībā uz ekspluatācijas īpašību noturības novērtējumu un pārbaudēm, kas aprakstīti standartos

**LVS EN 61386-1: 2009 „Instalācijas cauruļu sistēmas strāvas un informācijas kabeļiem.**

**1. daļa: Vispārīgās prasības (IEC 61386-1)”**

un

**LVS EN 61386-22:2004 +AC/A11:2011 „Kabeļcauruļu sistēmas.**

**22.daļa: Īpašās prasības - Lokanās kabeļcauruļu sistēmas”**

atbilstoši sistēmai „I+”, kas balstās uz ražošanas procesa kontroles sākotnējo novērtēšanu, apstiprināšanu un produkta tipa sākotnējo testēšanu ar tai sekojošu uzraudzību, kas ietver ražošanas procesa kontroles novērtēšanu un paraugu audita testēšanu, ir piemēroti un

**produkts izpilda visas noteiktās augstāk izklāstītās prasības.**

Šis sertifikāts pirmoreiz izdots **21/10/2016** un ir derīgs līdz **20/10/2019** tik ilgi, kamēr standarti, produkti, AVCP metodes kā arī ražošanas apstākļi ražotnē nav būtiski mainījušies, ja vien sertifikācijas institūcija sertifikātu aptur vai atsauc.

*Pielikums sertifikātam uz 1 lapas ir obligāta šī sertifikāta sastāvdaļa.*

*Lai pārbaudītu sertifikāta derīgumu lūdzu zvanīt +371 67323246.*

*Papildus informāciju par sertifikāta darbības sfēru un normatīvu prasību piemērošanu iespējams saņemt, konsultējoties Bureau Veritas Latvia.*

Sertifikāts izdots:

**Rīgā, 28/10/2016**

SIA „Bureau Veritas Latvia”  
Valdes locekle



*Versija 2*

Iveta Lazdiņa



**BUREAU  
VERITAS**

**SIA „Bureau Veritas Latvia”**  
Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005, Latvija

**Pielikums sertifikātam Nr. 16/080**

28/10/2016

	<b>Nominālā izmēra diapazons, mm</b>	<b>Nominālā mehāniskās (saspiešanas) stiprības klase, N/5cm</b>
<b>EVOEL FL-0H – SMART</b>	DN 16 - 50	320
<b>EVOEL FM-0H – SMART</b>		750
<b>EVOEL FM<sub>s</sub>-0H – SMART</b>		750
<b>EVOEL FM<sub>s</sub> – UV - 0H - SMART</b>		750
<b>EVOEL FH<sub>s</sub> – UV - 0H - SMART</b>		1250

SIA „Bureau Veritas Latvia”  
Valdes locekle



Iveta Lazdiņa