

Apstiprinājums (tulkojums)

Erse Kablo Imalati
San. ve Tic Ltd. Sti
Perpa Ticaret Merkezi A Blok 9/023
Kat 2 No:
34384 OKMEYDANI — STAMBULA,
TURCIJA
ir atļauts izmantot savam produktam

Kabelis ar ugunsizturību

juridiski aizsargātās Zīmes, kā parādīts tālāk, tiem, kas minēti 2. lpp.


VDE Kabeļa marķējums

◁ VDE ▷ 0266 vai ▷ ◁ ▷ ◻ ◻ ▷ 0266

Pārbaudīts un sertificēts saskaņā

DIN VDE 0266 (VDE0266):2000-03

DIN VDE 0266 korekcija 1 (VDE 0266 korekcija 1):2006-03



Faila Nr. : 5007670-5260-0030 / 185544

Sertifikāta Nr.: 40030571

Lpp. 1

Datums : 2010-07-21

Atjaunoti dati : 2013-10-23

VDE testēšanas un sertifikācijas institūta zīmes apstiprinājums (tulkojums)

Sertifikāta Nr.
40030571

Lpp.
2

Sertifikāta turētāja nosaukums un juridiskā adrese :
Erse Kablo Imalati San. ve Tic Ltd. Sti, Perpa Ticaret Merkezi A Blok 9/023, Kat 2 No:, 34384
OKMEYDANI — STAMBULA, TURCIJA

Faila ref..
5007670-5260-0030 / 185544 / CC4 / LR

pēdējās izmaiņas
2013-10-23 2010-07-21

Šis papildinājums ir derīgs tikai kopā ar sertifikāta 1. lappusi, ja sertifikāta Nr. 40030571.

Kabelis ar ugunsizturību

Veids(i)

NHXH FE 180 E30-E90
NHXCH FE 180 E30-E90

Nominālais
spriegums

Uo/U = 0,6/1 kV

Preču zīme

ERSE KABLO

Šis marķējuma apstiprinājums ir pamats EK atbilstības deklarācijai un ražotāja vai viņa pārstāvja CE marķējumam, un tas pierāda atbilstību EK Zemsprieguma direktīvas 2006/95/EK, tostarp grozījumu, būtiskajām drošības prasībām.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC4
Section CC4

Testēšanas un sertifikācijas institūts



