

ES atbilstības deklarācija Nr. 0333/3/EU/BITNER (tulkojums)

1. Produkts: **HDGs(žo) FE180/PH120/E90; HDGsekwf(žo) FE180/PH120/E90; 300/500 V**
2. Ražotājs: **Cable Factory BITNER Sp. z o.o. [Ltd], 3/3 Józefa Friedleina St, 30-009 Kraków**
Production plant: 2 Krakowska St, 32-353 Trzyciąż

3. Par šīs atbilstības deklarācijas izdošanu ir atbildīgs tikai ražotājs.

4. Deklarācijas darbības joma: **Ugunsizturīgi, halogēnu nesaturoši spēka kabeļi**

Apzīmēts kā:

BITNER HDGs(žo) FE180/PH120/E90; 300/500 V

BITNER HDGsekwf(žo) FE180/PH120/E90; 300/500 V

5. Šīs deklarācijas darbības joma paliek saskaņā ar **LVD 2014/35/ES** direktīvu un atbilstošajiem ES saskaņošanas tiesību aktu noteikumiem.

6. Atsauces uz standartiem un/vai tehniskajām specifikācijām vai to daļām, ko piemēro izstrādājumam, uz kuru attiecas šī atbilstības deklarācija:

- saskaņotie standarti:

Nr.	Nosaukums
EN 60228	Izolētu kabelu vadītāji
EN 60332-1-2	Elektrisko un optisko šķiedru kabelu testēšana uguns apstākļos. Testa procedūra vertikālai liesmu izplatībai vienam izolētam vadam vai kabelim. Procedūra ar 1 kW iepriekš sajauktu liesmu
EN 60332-3-22	Elektrisko un optisko šķiedru kabelu testēšana uguns apstākļos - 3. daļa-22: Testa procedūra vertikālai liesmu izplatībai vertikāli uzstādītiem saspiesti vadiem vai kabeliem - A kategorija
EN 61034-2	Kabeļu dūmu blīvuma mērījums dedzinot noteiktos apstākļos - 2. daļa: Testa procedūra un prasības
PN-EN 60754-2	Testa procedūra par gāzēm, kas izdalās materiālu dedzināšanas laikā no kabeļiem - 2. daļa: Skābuma (pH mērījuma) un vadītspējas noteikšana
-	-

- citi standarti un/vai tehniskās specifikācijas:

Nr.	Nosaukums
ZN-CB-03:2002	Uguns izturīgi elektroenerģijas kabeļi ar ekrānu vai bez ekrāna nominālajam spriegumam 300/500V tips HDGs(ekwf), HLGs(ekwf)
EN 50200	Metode testēšanai uz uguns izturību neaptraipītiem maziem kabeļiem, kas paredzēti lietošanai avārijas ķēdēs
DIN 4102-12:1998	Uguns uzvedība būvniecības materiāliem un būvju komponentiem - 12. daļa: Elektroinstalāciju ķēdes integritātes saglabāšana; prasības un testēšana
IEC 60331-21	Testi par elektroenerģijas un optisko šķiedru kabeļiem uguns apstākļos. Ķēdes integritāte. 21. daļa. Procedūras un prasības. Kabeļiem ar nominālo spriegumu līdz un ieskaitot 0,6/1,0 kV
-	-

7. Papildu informācija: **Valsts tehniskais novērtējums CNBOP-PIB-KOT-2021/0263-3701 e.2**

zīmogs un paraksts

Trzyciąż, 21.06.2021

Izdošanas vieta un datums

Ireneusz Sosnowski

pilnvarotās personas vārds un paraksts