

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Nr. 1A-EU-55/26-06

Saskaņā ar ES direktīvu 2014/35/ES ar grozījumiem

Mēs,
KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Czech Republic
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

uzņemoties pilnu atbildību, paziņojam, ka

produkts **Elektroinstalācijas kārbas KKD**
Veids: **KKD 90, KKD 115, KKD 135, KKD 160, KKD 200, KKD 250**
Ražotājs: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Čehija**

Deklarācijas priekšmets: Šī elektriskā savienojuma kārba, kas paredzēta ķēdēm ar spriegumu līdz 1000 V, ir izgatavota no elektroizolējoša materiāla un tai ir II aizsardzības klase.
Kārbas ir paredzētas uzstādīšanai vidē, kurā nepieciešama IP66 aizsardzība.
Aizsardzība pret mehāniskiem triecieniem: IK07
Kvēlstieples tests atbilst: 850 °C, oranžai krāsai 650 °C.
Kārbu temperatūras izturība uzstādīšanas laikā ir no-25 °C

Iepriekš aprakstītais deklarācijas objekts atbilst attiecīgajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, citiem tiesību aktiem un noteikumiem:

Noteikumi Eiropas Savienības	Valdības noteikumi	Standarti	Sertifikāti un testu ziņojumi	Cita tehniskā specifikācija
2014/35/EU - LVD	Likums Nr. 90/2016 Coll. ar grozījumiem Valdības noteikumi Nr. 118/2016 Coll. ar grozījumiem	ČSN EN IEC 60670-1 izd. 2:2021+A11:2021 ČSN EN 60670-22:2007+A1:2025+A11:2025	Testa ziņojums Nr. 261192-01/01, 29.05.2026. Izdevējs: Elektrotehniskās testēšanas institūts, Pod Lisem 129, 171 02 Prága 71, Čehijas Republika	Pārbaude IP 66
2014/35/EU - LVD	Likums Nr. 90/2016 Coll. ar grozījumiem Valdības noteikumi Nr. 118/2016 Coll. ar grozījumiem	ČSN EN IEC 60670-1 izd. 2:2021+A11:2021 ČSN EN 60670-22:2007+A1:2025+A11:2025	Testa ziņojums Nr. 252865-01/01, 30.03.2026. Izdevējs: Elektrotehniskās testēšanas institūts, Pod Lisem 129, 171 02 Prága 71, Čehijas Republika	
2014/35/EU - LVD	Likums Nr. 90/2016 Coll. ar grozījumiem Valdības noteikumi Nr. 118/2016 Coll. ar grozījumiem	ČSN EN IEC 60670-1 izd. 2:2021+A11:2021 ČSN EN 62262+A1:2022	Testa ziņojums Nr. MP-PR-26-149, 25.06.2026. Izdevējs: TREVOS, a.s., Nová Ves 34, 511 01 Trutnov, Čehijas Republika	Tests IK07
Regula (EK) Nr. 1907/2006 - REACH				Izmantoto materiālu drošības datu lapas

Izpildot nosacījumus saskaņā ar šiem noteikumiem, uz produkta tika uzlikts CE marķējums.

Atbilstības novērtēšanas modulis: A modulis: **lekšējā ražošanas kontrole**

Produktu tehniskā dokumentācija:

Montāžas instrukcijas

Datu lapa

Katalogs produktiem, kas brīvi pieejami [vietnē http://www.kopos.com/en/catalogue](http://www.kopos.com/en/catalogue)
lekšējie dokumenti

Uzņēmums KOPOS KOLÍN ir sertificēts saskaņā ar standartiem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 un ISO 50001:2018 un saskaņā ar Nacionālo programmu "Drošības uzņēmums".

Parakstīts KOPOS KOLÍN a.s. vārdā

Izdošanas vieta: Kolín, Čehijas Republika

Izdošanas datums: 29.06.2026

V2. : 
Ing. Jana Dejmková

Kvalitātes un ekoloģijas direktors

ES atbilstības deklarācijas Nr. 1A-EU-48/26-06 pielikums Nr. 1
Elektroinstalācijas kārbas KKDVeids:KKD 90
KKD 115
KKD 135
KKD 160
KKD 200
KKD 250

Piezīme: attiecas uz visiem krāsu variantiem, izņemot oranžu

Elektroinstalācijas kārbas KKDxxPO- kārbu komplekti
Varianti: Oranžs

Prece	Konfigurācija	Termināļu skaits
KKD 90	PO6-1F	3
KKD 90	PO6	5
KKD 115	PO10-1F	3
KKD 115	DPO8	8
KKD 115	PO6	5
KKD 135	PO16-1F	3
KKD 135	2PO6	5
KKD 135	PO10	5
KKD 160	2PO6-7	7
KKD 160	2PO10	5
KKD 160	PO16	5
KKD 200	DPO16	16
KKD 200	2PO16	5
KKD 200	2PO10-7	7
KKD 200	DPO32	32

Aksesuāri:PPK 16E
PPK 20
PPK 25
PPK 32
PPK 40
PMK 1
PNP KKD 90
PNP KKD 115
PNP KKD 135
PNP KKD 160
PNP KKD 200
PNP KKD 250

Piezīme: attiecas uz visiem krāsu variantiem, izņemot oranžu

VZ.: 

